

Дата: 21.02.2024г.

т/ф т: 494-86-79:312-45-22

1. Кому:

Организация	Кто принял (ФИО, должность)	Телефон/факс
Адм. Василеостровского		323-63-07
ГУЖА		323-68-91
Абонентский отдел Энергосбыта		736-77-81

2. В связи с технологическим нарушением на тепловой сети по адресу:

Железноводская 24 -9, подз.обр ,ДУ-133 (Железноводская 26)

(адрес);

(Ди, пр/обр/ГВС, тип прокладки: пз/возд/подв);

(Котельная)

В период с 11-30 до 19-30 21.02.2024

Отключаются по прямому + обратному трубопроводу:

ЦО: Железноводская 5; 7; 9; 9 лит А; 13:

Жилые:4

Детские:

Учебные:

Лечебные:1

Прочие:1

ЦО здания от ЦТП:

(переводятся на пониженные параметры по температуре с сохранением гидравлического режима)

ГВС:

Жилые:

Детские:

Учебные:

Лечебные:

Прочие:

ИТОГО: 5

по ЦО: 5

по ГВС:

1. На период проведения работ предлагается поставить систему ЦО на подпор: 5 зд.

(подпор/проток/циркуляцию/слив)

ГВС: кол-ки.

(обеспечивать с какого тр-да/по какой схеме в случае с ЦТП/отключено)

2. Детские, учебные и лечебные здания поставить на проток с обратного тр/да.

3. Ответственность за сохранность внутренних систем ЦО и ГВС несет ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплоснабжающих установок и сетей абонента.

4. Закрывать прямые + обратные задвижки в эл.узлах отключаемых зданий.

- Обеспечить доступ: в подвал к отсек. Ар-ре Железноводская 26-28 к 11-00.

- Принять меры против размораживания внутренней с/о зданий.

Подписал: Исаев А.А.

Передал: Беликова

(должность, ФИО)