



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Малоохтинский пр., д. 68, лит. А, Санкт-Петербург, 195112. Тел. (812) 576-07-01, факс (812) 576-07-02

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении № 3303/13

26 декабря 2013 года

Государственная жилищная инспекция
Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68

Заместитель начальника Инспекции – заместитель главного государственного жилищного инспектора Санкт-Петербурга Тратников Егор Иванович, рассмотрев материалы дела/протокол № 08/530-р от 16 декабря 2013 года об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенном по адресу: Санкт-Петербург, Железноводская ул., д. 26-28, лит. А; Опочинина ул., д. 17, лит. А, Обществом с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 1 Василеостровского района» (далее – Общество).

Юридический адрес: 199106, Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 1.

Банковские реквизиты: ИНН 7801465635, КПП 780101001, ОКПО 74810648, р/с 40702810400500009731, к/с 30101810000000000755, БИК 044030755, ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».

ОГРН 1089847133485 от 03.04.2008.

С участием Нарушитель не явился, уведомлен

УСТАНОВИЛ

16 декабря 2013 года в результате проведенной проверки по адресу: Санкт-Петербург, Железноводская ул., д. 26-28, лит. А; Опочинина ул., д. 17, лит. А, главным специалистом отдела контроля Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга Бочковым А.И. выявлены нарушения «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» (далее – Правил), утвержденных Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, а именно:

Железноводская ул., д. 26-28, лит. А

- отслоение штукатурного, окрашенного слоя фасада дома – нарушен п. 4.2.3.1 Правил;
- не установлен металлический слив с целью предотвращения разрушения балконной плиты и трещин между балконной плитой и стеной из-за попадания атмосферной влаги – нарушен п. 4.2.4.2 Правил;
- отслоение окрашенного слоя лестничных клеток № 1 и № 2 – нарушен п. 3.2.8 Правил;
- ненадлежащее содержание ступеней л/кл. № 1, 2, выбоины, околы, разрушения ступеней – нарушены п. 4.8.4, 4.8.1 Правил;
- ненадлежащее содержание пола л/кл, отсутствует плиточное покрытие лестниц – нарушены п. 4.4.1, 4.4.15 Правил;
- ненадлежащий температурно-влажностный режим в чердачном помещении, образование конденсата на кровле, обрешетке – нарушены п. 3.3.2, 4.6.1.1 Правил;

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Таким образом, в действиях Общества усматривается состав правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно нарушение правил содержания и ремонта жилых домов.

Учитывая характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение Общества, обстоятельства смягчающие административную ответственность и обстоятельства отягчающие административную ответственность,

руководствуясь статьями 29.7, 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, с учетом материалов дела и объяснений

ПОСТАНОВИЛ

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 1 Василеостровского района» признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и наложить административный штраф в сумме 40000 (сорок тысяч) рублей.

Штраф подлежит перечислению лицом, привлеченным к административной ответственности не позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу (либо по истечении срока отсрочки или рассрочки).

Получатель – УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга, л/сч 04722000990)

ИНН 7841000298, ОКАТО 40278563000, КПП 780601001, р/с 40101810200000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу, БИК 044030001

Код бюджетной классификации (КБК) 80711690020020000140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации».

Постановление может быть обжаловано нарушителем, потерпевшими или их законными представителями в течение 10 дней со дня получения копии постановления в порядке, предусмотренном главой 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель начальника Инспекции –
заместитель главного государственного
жилищного инспектора Санкт-Петербурга

 Е.И.Тратников

Копию постановления получил (а) в соответствии со статьей 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

Подпись

Ф. И. О.

Дата