



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

Малоохтинский пр., д. 68, лит. А, Санкт-Петербург, 195112. Тел. (812) 576-07-01, факс (812) 576-07-02

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении № 7076/14

20 ноября 2014 года

Государственная жилищная инспекция
Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68

Заместитель начальника Инспекции – заместитель главного государственного жилищного инспектора Санкт-Петербурга Тратников Егор Иванович, рассмотрев материалы дела/протокол № 08/724-р от 11 ноября 2014 года об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенном по адресу: **Санкт-Петербург, В.О. Морская набережная, д. 9, литера Б, Морская набережная, д. 17, литера Ж, Обществом с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 1 Василеостровского района»** (далее – Общество).

Юридический адрес: 199106, Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 1
Реквизиты ИНН/КПП 7801465635/780101001 ОГРН 1089847133485 от 03.04.2008

С участием Григорьева М.Т. без доверенности.

УСТАНОВИЛ

В результате проведенной проверки 27 октября 2014 года, по адресу: **Санкт-Петербург, В.О. Морская набережная, д. 9, литера Б, Морская набережная, д. 17, литера Ж**, главным специалистом – государственным жилищным инспектором Санкт-Петербурга Отдела контроля и надзора Василеостровского, Петроградского районов Кононович Е.И. выявлены нарушения «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 (далее - Правила), а именно:

1. На лестничной клетке № 19 в приквартирном холле и на площадке у кабины лифта, где расположена кв. 639, на других этажных площадках, также на этажных площадках лестничной клетки (черных ход) эксплуатация электрооборудования проводится не в соответствии Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее ПТЭЭП): на осветительных установках отсутствуют защитные плафоны, частично освещение отсутствует, на электропроводке имеются скрутки чем нарушены пункты 5.6.2., Правил.
2. На лестничной клетке № 19 в приквартирном холле, где расположена кв. 639 дверь электрошкафа, где находится распределительное устройство не закрыта на замок (замок отсутствует), имеется свободный доступ в него работников неэлектрического персонала, чем нарушены п. 5.6.2., Правил и п. п. 2.2.4., ПТЭЭП.
3. На лестничной клетке № 19 частично в дверных проемах выходов на переходные балконы отсутствуют плотные притворы, частично дверные полотна имеют механические повреждения, частично отсутствует фурнитура - не обеспечено исправное состояние дверей, чем нарушены п. п. чем нарушены п. п. 4.7.1., 4.7.2., Правил.

срок 20/11 240 000,0

29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, с учетом материалов дела и объяснений

ПОСТАНОВИЛ


Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 1 Василеостровского района» признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и наложить административных штраф в сумме 40000 (сорок тысяч) рублей.

Штраф подлежит перечислению лицом, привлеченным к административной ответственности не позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу (либо по истечении срока отсрочки или рассрочки).

Получатель – УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга, л/сч 04722000990)
ИНН 7841000298, ОКТМО 40350000, КПП 780601001, р/с 40101810200000010001 в Северо-Западное ГУ Банка России, БИК 044030001
Код бюджетной классификации (КБК) 80711690020020000140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации».

Постановление может быть обжаловано нарушителем, потерпевшими или их законными представителями в течение 10 дней со дня получения копии постановления в порядке, предусмотренном главой 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель начальника Инспекции –
заместитель главного государственного
жилищного инспектора Санкт-Петербурга



Е.И. Тратников

Копию постановления получил (а) в соответствии со статьей 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

_____ / _____ / _____
Подпись / Ф. И. О. / Дата