

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

4й ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН

Шкиперский проток, д.14, к.19 т.901-83-01 факс 901-83-00

«05» июня 2023 г.

Кому:

ГКУ «ЖА Василеостровского района»

Управляющим компаниям

Потребителям по принадлежности

Администрации Василеостровского района

УВЕДОМЛЕНИЕ № 95

В связи с окончанием ремонтных работ на тепловых сетях АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по адресу: В.О. ул. Наличная, 10/13 включен подающий трубопровод Ду-150 в 14:00 06.06.2023.

Предлагаю обеспечить циркуляцию во внутридомовых системах горячего водоснабжения. При отсутствии циркуляционного трубопровода собрать схему летней циркуляции через элеватор.

В зону работ входило: 5 зданий (в том числе 3 жилых)

Шкиперский проток, 15
Наличная ул., 10/13Б; 18; 20; 22

из них с закрытой схемой ГВС 1 здания (1 жилое)
Наличная ул., 10/13Б

Вам необходимо открыть арматуру на подающем трубопроводе №1 в ИТП.

Начальник 4-го эксплуатационного района
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Л.В. Сылко

Диспетчер района: Рябова С.В.

Приняли:

ГКУ «ЖА В.О.»

Администрация В.О.

ДС «Теплосеть»