

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

4й ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН

Шкиперский проток, д.14, к.19 т.901-83-01 факс 901-83-00

«03» сентября 2023 г.

Кому:

ГКУ «ЖА Василеостровского района»
Управляющим компаниям
Потребителям по принадлежности
Администрации Василеостровского района

УВЕДОМЛЕНИЕ № 460

4 эксплуатационный район АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» ставит Вас в известность, что в связи с технологическим нарушением на тепловых сетях по адресу: **В.О. улица Шевченко, дом 22, корпус 1, литера А** с 21-20 03.09.2023г. отключен подающий трубопровод Ду-500.

Вам необходимо закрыть задвижки №1 в ТП.

Подача горячей воды будет осуществляться с обратного трубопровода без циркуляции.

В зону работ входит: 56 строений (в том числе 5 детских, 43 жилых)

Беринга ул., 1; 3; 4; 6; 10; 11, лит.А

Малый, 63/14; 64, к.2, лит.А; 66; 66, к.2; 68; 78/12

Остоумова ул., 7/9; 8; 19В, лит.А; 21

Шкиперский проток, 5; 15

Карташихина ул., 17; 20; 22

Гаванская, 24, 26; 30; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 40; 43

Опочинина, 16; 16, лит.А; 33, 35

Наличная ул., 10/13 лит. Б; 18; 19, лит.А; 19, лит.Б; 20; 21; 22; 23

Шевченко ул., 17; 19; 19, к.2; 21; 23, к.1; 23, к.2; 25, лит.А; 25, к.2, лит.Б; 27; 27, к.2, лит.Б; 35, лит.А;
39, лит.А

Шевченко, 23, к.2 - ГБОУ СПб губернаторский ФМЛ № 30

Опочинина, 35, лит.А - ГБОУ гимназия № 642 "Земля и Вселенная"

Шевченко, 27, к.2, лит.Б - ГБДОУ детский сад № 50

Шевченко, 35, лит.А - ГБОУ СОШ № 15

Остоумова, 19В, лит.А - ГБУ ДО ДЮТЦ "Васильевский остров"/центр детского творчества

из них с закрытой схемой ГВС 5 здание (2 детских, 3 жилых)

По адресам с закрытой схемой ГВС будет отключено:

ул. Шевченко д.19к2; 23к2; 35 литА

Малый пр. д.63/14

Наличная ул., 10/13 лит. Б

Плановое возобновление подачи горячей воды: 17-20 час 04.09.2023 г.

Начальник 4-го эксплуатационного района
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Л.В. Сылко

Диспетчер района: Тарасова К.В.

Приняли:

Администрация В.О.

ДС «Теплосеть»

