

## УВЕДОМЛЕНИЕ № 465 от 04.09.23

В связи с окончанием ремонтных работ на тепловых сетях АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по адресу: **В.О. улица Шевченко, дом 22, корпус 1, литера А** с 23:20 04.09.2023г. включен подающий трубопровод Ду-500

Предлагаю обеспечить циркуляцию во внутридомовых системах горячего водоснабжения. При отсутствии циркуляционного трубопровода собрать схему летней циркуляции через элеватор.

В зону работ входило:

56 строений (в том числе 5 детских, 43 жилых)

Беринга ул., 1; 3; 4; 6; 10; 11, лит.А

Малый, 63/14; 64, к.2, лит.А; 66; 66, к.2; 68; 78/12

Остоумова ул., 7/9; 8; 19В, лит.А; 21

Шкиперский проток, 5; 15

Карташихина ул., 17; 20; 22

Гаванская, 24, 26; 30; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 40; 43

Опочинина, 16; 16, лит.А; 33, 35

Наличная ул., 10/13 лит. Б; 18; 19, лит.А; 19, лит.Б; 20; 21; 22; 23

Шевченко ул., 17; 19; 19, к.2; 21; 23, к.1; 23, к.2; 25, лит.А; 25, к.2, лит.Б; 27; 27, к.2, лит.Б; 35, лит.А; 39, лит.А

*Шевченко, 23, к.2 - ГБОУ СПб губернаторский ФМЛ № 30*

*Опочинина, 35, лит.А - ГБОУ гимназия № 642 "Земля и Вселенная"*

*Шевченко, 27, к.2, лит.Б - ГБДОУ детский сад № 50*

*Шевченко, 35, лит.А - ГБОУ СОШ № 15*

*Остоумова, 19В, лит.А - ГБУ ДО ДЮТЦ "Васильевский остров"/центр детского творчества*

из них с закрытой схемой ГВС 5 здание (2 детских, 3 жилых)

По адресам с закрытой схемой ГВС было отключено:

ул. Шевченко д.19к2; 23к2; 35 литА

Малый пр. д.63/14

Наличная ул., 10/13 лит. Б

Начальник 4-го эксплуатационного района  
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Л.В. Сылко

Диспетчер района: Золин М Б

